



MANDAL KOMMUNE
Fellessekretariatet/sentralarkiv

Statsarkivet i Kristiansand

DERES REF:	VÅR REF:	SAKSBEHANDLER:	ARKIVKODE:	DATO:
	2011/1885 - 14	Jorunn Tryland, 38 27 30 05	614	14.06.2012

MANGLER ARKIVLOKALER I KJELLER RÅDHUS

Jeg viser til brev av 8.5.2012 hvor vi blir bedt om å sende en utbedringsplan for arkivlokalet i kjeller på Rådhuset innen 1.7.2012.

1. Dette er ikke et sikringskap for strøm, men en koblingsboks for kommunens telefonsentral.
Dette skal plasseres i et brannsikkert skap.
2. Mangler selvlukkende dør. Dørpumpe skal monteres.
3. Brannvarsling – Dette er allerede på plass.
4. Oppvarming og stabilt klima. Varmepumpe skal monteres.

Utbedringer nevnt i pkt. 1, 2 og 4 vil bli foretatt i løpet av høsten 2012.

Med hilsen

Jorunn Tryland
arkivleder